

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» ноября 2024 г., 25240061000216146266
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тернейскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Приморскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» ноября 2024 г., № 2411/028-25/180/ПВПр

(дата составления предписания)

край Приморский, р-н Тернейский, пгт Терней ул. Нагорная д. 1, 84237432132, e-mail:
ond_terney@25.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: с 11:00 до 12:00 19.11.2024, учетный номер 25240061000216146266.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Приморский, р-н Тернейский, пгт Терней, ул Партизанская, Дом 72

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местонахождение) объектов иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1 П.ТЕРНЕЙ", ИНН 2528004695, адрес юридического лица: 692150, КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ, ТЕРНЕЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ТЕРНЕЙ, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 72**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует система пожарной сигнализации в чердачном помещении здания детского сада (п. 4.4 (п. 42 таблица 3) Свод Правил СП 486.131.1500.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
Срок устранения нарушения:
28.07.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, численности, выполняющей должностными лицами обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНДиПР по Тернейскому муниципальному району
УНДиПР Главного управления (государственный инспектор
города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том
числе дознаватели, старшие дознаватели)) Евзютин
Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо, осуществляющее контроль (надзор), орган муниципального контроля, иного должностного лица, подписывающего предписание)



подпись

Инспектор ОНДиПР по Тернейскому муниципальному району УНДиПР Главного управления
(государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели,
старшие дознаватели)) Евзютин Александр Николаевич, e-mail: EvzyutinAN@25.mchs.gov.ru, телефон:
+74237432132

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, оказывающего с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода

